

«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ООО «КК-ИНВЕСТ»
_____ С. Г. Аюгова
«___» _____ 2020 г.

Техническое задание

на выполнение проектных работ по созданию технических систем противопожарной защиты на объекте по адресу: Кемеровская область город Кемерово пр. Ленина,61

№ п/п	Основные данные и требования	Требуемые характеристики и показатели
	1	2
1	Характеристика объекта защиты	Класс функциональной пожарной опасности: 1-й и 2-й этаж – Ф 3.1 (здания организаций торговли); 3-й и 4-й этаж - Ф 4.3 (здания органов управления организаций) Степень огнестойкости – II (вторая). Класс конструктивной пожарной опасности – С0. Технические показатели здания определены в технической и градостроительной документации.
2	Требуемые технические системы	1-й и 2-й этаж: Автоматические установки пожаротушения (АУПТ). Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ). 3-й и 4-й этаж Автоматические установки пожарной сигнализации (АУПС). Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ).
3	Вид работ	Проектирование и монтаж автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализацией и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре; демонтаж автоматической установки порошкового пожаротушения. Проектирование: АУПТ, АУПС, СОУЭ. Монтаж, Пуско-наладка и настройка программ: СОУЭ, АУПС, АУПТ. Демонтаж существующих систем
4	Основание для проектирования	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22.07.2008 № 123-ФЗ СП 5.13130.2009.
5	Стадия проектирования	Рабочая документация.

6	Требования к составу и содержанию рабочей документации	ГОСТ Р 21.1101-2013.
7	Требования к комплектности рабочей документации	Рабочую документацию выдать в трёх экземплярах на бумаге и в электронном виде.
8	Требования к функциональным и техническим параметрам систем, указанных в пункте № 2	В соответствие с действующими нормативными правовыми актами и нормативными документами.
9	Требования к составу рабочей документации	<p>ПТ автоматические установки пожаротушения.</p> <p>ПС автоматические установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</p> <p>ЭС электроснабжение систем, указанных в пункте № 2.</p>
10	Дополнительные требования	

Заместитель начальника
службы безопасности

Е. В. Крючков

Начальник службы безопасности

Д. В. Лобов